

96261386 **AVN D2 18L35 WST BPSW CL2 N4M L730 CU**

Amenity LED Leuchtengehäuse

Aus den mehreren beinhalteten Betriebsgeräten ergeben sich folgende Leitungsschutzautomaten-Daten für die gesamte Leuchte:

Leitungsschutzautomat

Automaten Type	B10	B16	B25	C10	C16	C25
Stückzahl	5	9	14	9	14	22

2x 96271287 **DRV OS OT 40W 1.05A 56V D #1A0 4DIMLT2 E****Leitungsschutzautomat**

Automaten Type	B10	B16	B25	C10	C16	C25
Stückzahl	10	17	28	17	28	44

Einschaltstrom 30 A

Pulsdauer 250 µs